



Werkvorschriften CH


WVCH-CH 2018

Spezielle Bestimmungen der EOF

Version: 2019-11-27



1 Versorgungsgebiet






2 Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Für Ladestationen oder Steckdosen für Elektrofahrzeuge muss eine Steuermöglichkeit vorgesehen werden.

Ein- und zweiphasiger Bezug an Ladestationen ist nur bis 16A zulässig.



3 Verbraucheranlagen

3.1 Waschmaschinen, Wäschetrockner usw.

Die Anlagen sind sperrpflichtig.

3.2 Widerstandsheizung

Die Anlagen sind sperrpflichtig.

3.3 Wärmepumpen

Die Anlagen sind sperrpflichtig.



4 Steuerleiter

4.1 Neuanlagen

Leiter	Steuerfunktion
0	Neutralleiter
1	Spitzensperrung
2	Boiler Nachtfreigabe
3	Boiler Tagfreigabe
4	Doppeltarif
5	Wärmepumpe

4.2 Erweiterungen

Leiter	Steuerfunktion
gelb/schwarz 0	Neutralleiter
rot/weiss 1	Spitzensperrung
schwarz/weiss 2	Boiler Nachtfreigabe
braun/weiss 4	Doppeltarif